

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

2025-03-05

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.**

**1842**

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
Objektas, adresas: **N. Kirsnos NVĮ, N. Kirsnos k., Lazdijų r.**  
Ėminio paėmimo vieta: **prieš valymą**  
Ėminys paimtas: 2025-02-18 10:50 pristatytas: 2025-02-18  
Ėminio rūšis: nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2025-02-18 baigtas: 2025-03-05

| Analitė                                   | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | Tyrimo metodo ND*                                                      |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3                 | 4                                                                      |
| Temperatūra                               | °C            | 7,4               | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met. Vilnius, 1994 |
| pH                                        | -             | 7,8               | LST EN ISO 10523:2012                                                  |
| Permanganato indeksas                     | mg/l          | 13                | LST EN ISO 8467:2002                                                   |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l          | 35                | LST EN ISO 5815-1:2019                                                 |
| Suspenduotos medžiagos                    | mg/l          | 46                | LST EN 872:2005                                                        |
| Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos  | mg/l          | 1,95              | LST EN 903:2000                                                        |
| Naftos produktai                          | mg/l          | <0,87             | SVP(V)-1:2024                                                          |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) **UAB „EKOMETRIJA“**  
**Laboratorijos vedėja**  
**Roma Zupkaitė**

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt  
2025-03-05

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.**
**1843**

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
Objektas, adresas: **N. Kiranos NVJ, N. Kiranos k., Lazdijų r.**  
Ėminio paėmimo vieta: **po valymo**  
Ėminys paimtas: 2025-02-18 10:55 pristatytas: 2025-02-18  
Ėminio rūšis: nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2025-02-18 baigtas: 2025-03-05

| Analitė                                   | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | Tyrimo metodo ND*                                                      |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3                 | 4                                                                      |
| Temperatūra                               | °C            | 7,1               | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met. Vilnius, 1994 |
| pH                                        | -             | 7,9               | LST EN ISO 10523:2012                                                  |
| Permanganato indeksas                     | mg/l          | 12                | LST EN ISO 8467:2002                                                   |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l          | 23                | LST EN ISO 5815-1:2019                                                 |
| Suspenduotos medžiagos                    | mg/l          | 27                | LST EN 872:2005                                                        |
| Amonis                                    | mg/l          | 38,5              | LST ISO 7150-1:1998                                                    |
| Nitratas                                  | mg/l          | 0,177             | LST ISO 7890-3:1998                                                    |
| Nitritas                                  | mg/l          | 0,081             | LST ISO 26777:1999                                                     |
| Fosfatas                                  | mg/l          | 3,34              | LST EN ISO 6878:2004                                                   |
| Bendras azotas                            | mg/l          | 41                | LST EN 25663:2000, skaičiavimo                                         |
| Bendras fosforas                          | mg/l          | 4,20              | LST EN ISO 6878:2004                                                   |
| Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos  | mg/l          | <0,101            | LST EN 903:2000                                                        |
| Naftos produktai                          | mg/l          | <0,87             | SVP(V)-1:2024                                                          |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika

Tyrimą(us) atliko: Damaškaite  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Olga Eydukaytene, Chemikė Ingrida Jurkutė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: Roma Zupkaitė  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“  
Laboratorijos vedėja  
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt  
2025-05-28

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 4091**

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
Objektas, adresas: **N. Kirsnos NVĮ, N. Kirsnos k., Lazdijų r.**  
Ėminio paėmimo vieta: **prieš valymą**  
Ėminys paimtas: 2025-04-24 12:50 pristatytas: 2025-04-24  
Ėminio rūšis: nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2025-04-24 baigtas: 2025-05-28

| Analitė                                   | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | Tyrimo metodo ND*                                                    |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3                 | 4                                                                    |
| Temperatūra                               | °C            | 10,1              | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met.Vilnius,1994 |
| pH                                        | -             | 7,6               | LST EN ISO 10523:2012                                                |
| Permanganato indeksas                     | mg/l          | 60                | LST EN ISO 8467:2002                                                 |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l          | 199               | LST EN ISO 5815-1:2019                                               |
| Suspenduotos medžiagos                    | mg/l          | 550               | LST EN 872:2005                                                      |
| Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos  | mg/l          | 1,92              | LST EN 903:2000                                                      |
| Naftos produktai                          | mg/l          | <0,87             | SVP(V)-1:2024                                                        |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) **UAB „EKOMETRIJA“**  
**Laboratorijos vedėja**  
**Roma Zupkaitė**

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

2025-05-28

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.**

**4092**

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
Objektas, adresas: N. Kirsnos NVĮ, N. Kirsnos k., Lazdijų r.  
Ėminio paėmimo vieta: po valymo  
Ėminys paimtas: 2025-04-24 12:45 pristatytas: 2025-04-24  
Ėminio rūšis: nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2025-04-24 baigtas: 2025-05-28

| Analitė                                   | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | Tyrimo metodo ND*                                                   |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3                 | 4                                                                   |
| Temperatūra                               | °C            | 10,0              | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994 |
| pH                                        | -             | 7,9               | LST EN ISO 10523:2012                                               |
| Permanganato indeksas                     | mg/l          | 8,3               | LST EN ISO 8467:2002                                                |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l          | 10                | LST EN ISO 5815-1:2019                                              |
| Suspenduotos medžiagos                    | mg/l          | 12                | LST EN 872:2005                                                     |
| Amonis                                    | mg/l          | 31,8              | LST ISO 7150-1:1998                                                 |
| Nitratas                                  | mg/l          | 2,04              | LST ISO 7890-3:1998                                                 |
| Nitritas                                  | mg/l          | 0,570             | LST ISO 26777:1999                                                  |
| Fosfatas                                  | mg/l          | 1,17              | LST EN ISO 6878:2004                                                |
| Bendras azotas                            | mg/l          | 39                | LST EN 25663:2000,skaičiavimo                                       |
| Bendras fosforas                          | mg/l          | 1,53              | LST EN ISO 6878:2004                                                |
| Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos  | mg/l          | <0,101            | LST EN 903:2000                                                     |
| Naftos produktai                          | mg/l          | <0,87             | SVP(V)-1:2024                                                       |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika

Tyrimą(us) atliko: Damaškaitė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Olga Eydukaytene, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: Roma Zupkaitė  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**UAB „EKOMETRIJA“**  
**Laboratorijos vedėja**  
**Roma Zupkaitė**

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2025-08-27

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8171

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
Objektas, adresas: N. Kirsnos biologinio valymo įrenginiai, N. Kirsnos k., Lazdijų r.  
Ėminio paėmimo vieta: prieš valymą  
Ėminys paimtas: 2025-07-22 16:45 pristatytas: 2025-07-22  
Ėminio rūšis: Nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2025-07-22 baigtas: 2025-08-27

| Analitė                                   | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | Tyrimo metodo ND*                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3                 | 4                                                                                  |
| Temperatūra                               | °C            | 16,7              | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994            |
| pH                                        | -             | 7,5               | **LST EN ISO 10523:2012                                                            |
| Permanganato indeksas                     | mg/l          | 66                | **LST EN ISO 8467:2002                                                             |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l          | 188               | **LAND 47-2:2007                                                                   |
| Suspenduotos medžiagos                    | mg/l          | 92                | **LST EN 872:2005                                                                  |
| Naftos produktai                          | mg/l          | 0,98              | **LAND 90-2010                                                                     |
| Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos  | mg/l          | 1,12              | **Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai. Id. Chem. analizės metodai. Vilnius, 1994 |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: \*\*UAB "Ekologinis servisas"  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“  
Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt  
2025-08-27

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.**
**8172**

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
Objektas, adresas: N. Kirsnos biologinio valymo įrenginiai, N. Kirsnos k., Lazdijų r.  
Ėminio paėmimo vieta: po valymo  
Ėminys paimtas: 2025-07-22 16:50 pristatytas: 2025-07-22  
Ėminio rūšis: Nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2025-07-22 baigtas: 2025-08-27

| Analitė                                   | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | Tyrimo metodo ND*                                                              |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3                 | 4                                                                              |
| Temperatūra                               | °C            | 16,9              | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994            |
| pH                                        | -             | 7,8               | **LST EN ISO 10523:2012                                                        |
| Permanganato indeksas                     | mg/l          | 8,8               | **LST EN ISO 8467:2002                                                         |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l          | 6,1               | **LAND 47-2:2007                                                               |
| Suspenduotos medžiagos                    | mg/l          | 7,0               | **LST EN 872:2005                                                              |
| Amonis                                    | mg/l          | 4,95              | **LST ISO 7150-1:1998                                                          |
| Nitritas                                  | mg/l          | 0,284             | **LST ISO 26777:1999                                                           |
| Nitratas                                  | mg/l          | 0,986             | **LST ISO 7890-3:1998                                                          |
| Fosfatas                                  | mg/l          | 1,47              | **LST EN ISO 6878:2004                                                         |
| Bendras azotas                            | mg/l          | 8,2               | **LST EN 25663:2000, skaičiavimo                                               |
| Bendras fosforas                          | mg/l          | 1,97              | **LST EN ISO 6878:2004                                                         |
| Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos  | mg/l          | <0,016            | **Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai.1d. Chem.analizės metodai.Vilnius,1994 |
| Naftos produktai                          | mg/l          | 0,74              | **LAND 90-2010                                                                 |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: \*\*UAB "Ekologinis servisas"  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) **UAB „EKOMETRIJA“**  
**Laboratorijos vedėjas**  
**Roma Zupkalė**

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt  
2025-12-15

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14798**

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
Objektas, adresas: **N. Kirsnos NVJ, N. Kirsnos k., Lazdijų r.**  
Ėminio paėmimo vieta: **prieš valymą**  
Ėminys paimtas: 2025-11-18 07:00 pristatytas: 2025-11-18  
Ėminio rūšis: nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-15

| Analitė                                   | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | Tyrimo metodo ND*                                                              |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3                 | 4                                                                              |
| Temperatūra                               | °C            | 10,8              | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994            |
| pH                                        | -             | 7,4               | **LST EN ISO 10523:2012                                                        |
| Permanganato indeksas                     | mg/l          | 77                | **LST EN ISO 8467:2002                                                         |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l          | 163               | **LAND 47-1:2007                                                               |
| Suspenduotos medžiagos                    | mg/l          | 46                | **LST EN 872:2005                                                              |
| Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos  | mg/l          | 0,76              | **Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai.1d. Chem.analizės metodai.Vilnius,1994 |
| Naftos produktai                          | mg/l          | 0,88              | **LAND 90-2010                                                                 |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: \*\*UAB "Ekologinis servisas"  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“  
Laboratorijos vedėjas  
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

## UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-15

## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

14799

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
Objektas, adresas: N. Kirsnos NVĮ, N. Kirsnos k., Lazdijų r.  
Ėminio paėmimo vieta: po valymo  
Ėminys paimtas: 2025-11-18 07:10 pristatytas: 2025-11-18  
Ėminio rūšis: nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-15

| Analitė                                   | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | Tyrimo metodo ND*                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3                 | 4                                                                                  |
| Temperatūra                               | °C            | 9,8               | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994            |
| pH                                        | -             | 7,4               | **LST EN ISO 10523:2012                                                            |
| Permanganato indeksas                     | mg/l          | 5,0               | **LST EN ISO 8467:2002                                                             |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l          | 7,6               | **LAND 47-1:2007                                                                   |
| Suspenduotos medžiagos                    | mg/l          | 6,0               | **LST EN 872:2005                                                                  |
| Amonis                                    | mg/l          | 2,06              | **LST ISO 7150-1:1998                                                              |
| Nitritas                                  | mg/l          | 0,008             | **LST ISO 26777:1999                                                               |
| Nitratas                                  | mg/l          | 0,733             | **LST ISO 7890-3:1998                                                              |
| Fosfatas                                  | mg/l          | 0,316             | **LST EN ISO 6878:2004                                                             |
| Bendras fosforas                          | mg/l          | 0,435             | **LST EN ISO 6878:2004                                                             |
| Bendras azotas                            | mg/l          | 4,8               | **LST EN 25663:2000, skaičiavimo                                                   |
| Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos  | mg/l          | 0,08              | **Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai. 1d. Chem. analizės metodai. Vilnius, 1994 |
| Naftos produktai                          | mg/l          | <0,69             | **LAND 90-2010                                                                     |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

&lt; - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: \*\*UAB "Ekologinis servisas"  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“  
Laboratorijos vedėja  
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.